



Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Ügyiratszám: **KU/VF/1222/13/2010.**

Ügyintéző neve: Kasovitz Artur

Telefon: 47- 41-708

Tárgy: A budapesti 4-es metró I. szakasz Keleti pu. állomás felvonóinak összevont építéshatósági eljárása. Elvi építési keretengedélyezési eljárás

Melléklet: 1 db dokumentáció az 1, 2. és 3. számú címzetteknek

H A T Á R O Z A T

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) – a továbbiakban: Engedélyes – 53-163/2010.számú megbízása alapján a Metrószervíz Kft. – továbbiakban: Ügyfél - (1097 Budapest, Határ út 50/a.) a 2010. február 19-én kelt és Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Vasúti Hatósági Főosztály Vasútgépészeti Osztályhoz (1066 Budapest, Teréz krt. 62.) - a továbbiakban: Hatóság – 2010. február 22-én érkezett, a Budapest, M4 metróvonal I. szakasz Kelenföldi pu., Tétényi út, Bocskai út, Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi tér, Népszínház u. és Keleti pu. állomások felvonó berendezéseinek összevont építésügyi hatósági eljárás iránti, szám nélküli kérelme alapján a következő döntést hoztam:

Az Engedélyes a fenti tárgyban előterjesztett **kérelmének**, annak érdemi vizsgálatát követően helyt adok.

A budapesti 4-es metró I. szakasz Keleti pu. állomás felvonóira összevont építéshatósági eljárás keretében

elvi építési keretengedélyt az alábbi feltételekkel **megadom**:

I. A berendezések műszaki adatai:

1. Kelenföldi pályaudvaron

1 db. 7, 646 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 01-KF-FV-A1
- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejáratok száma: 2/2 állomás/egyodali
- d. Vezérelhetőség: szimplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 11,0 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

1 db. 7, 633 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 01-KF-FV-A2

Vasúti Hatósági Főosztály
Vasútgépészeti Osztály

H-1066 Budapest, Teréz körút 62. Levélcím: 1387 Budapest 62. Pf. 30.
Telefon: +36 1 474 1730 Fax: +815 9634 Internet: www.hu



NKH00921459

- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejárat szám: 2/2 állomás/egyodali
- d. Vezérelhetőség: szimplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 11,0 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

2 db. 6,0 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 01-KF-FV-C1, 01-KF-FV-C2
- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejárat szám: 3/3 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: duplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 9,0 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: gépház nélküli

1 db. 7,11 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 01-KF-FV-D1
- b. Teherbírás: 1000 kg / 13 személy
- c. Bejárat szám: 2/2 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: szimplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 6,3 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: gépház nélküli

1 db. 6,73 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 01-KF-FV-D2
- b. Teherbírás: 1000 kg / 13 személy
- c. Bejárat szám: 2/2 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: szimplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 6,3 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: gépház nélküli

1 db. 6,51 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 01-KF-FV-D3
- b. Teherbírás: 1000 kg / 13 személy
- c. Bejárat szám: 2/2 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: szimplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 6,3 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: gépház nélküli

1 db. 6,4 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 01-KF-FV-D4
- b. Teherbírás: 1000 kg / 13 személy

Vasúti Hatósági Főosztály
Vasútgépészeti Osztály

H-1066 Budapest, Teréz körút 62. Levélcím: 1387 Budapest 62. Pf. 30.
Telefon: +36 1 474 1730 Fax: +815 9634 Internet: www.hu

- c. Bejárati szám: 2/2 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: szimplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 6,3 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: gépház nélküli

1 db. 6,35 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 01-KF-FV-E1
- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejárati szám: 2/2 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: szimplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 9 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: gépház nélküli

2. Tétényi úton

2 db. 13,88 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 02-TE-FV-A1, 02-TE-FV-A2
- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejárati szám: 4/5 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: duplex gyűjtővezérlésű, mindenki által és jogosító eszközzel vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 11,0 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

3. Bocskai úton

2 db. 8,25 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 03-BO-FV-A1, 03-BO-FV-A2
- b. Teherbírás: 1000 kg / 13 személy
- c. Bejárati szám: 3/4 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: duplex gyűjtővezérlésű, mindenki által és jogosító eszközzel vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 8,2 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

2 db. 4,41 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 03-BO-FV-B1, 03-BO-FV-B2
- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejárati szám: 2/2 állomás/egyoldali
- d. Vezérelhetőség: duplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 9 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: gépház nélküli

4. Móricz Zsigmond körtéren

2 db. 22,29 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 04-MO-FV-A1, 04-MO-FV-A2
- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejárati szám: 7/9 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: duplex gyűjtővezérlésű, mindenki által és jogosító eszközzel vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 11 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

5. Szent Gellért téren

2 db. 22,50 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 05-GE-FV-A1, 05-GE-FV-A2
- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejárati szám: 5/5 állomás/egyoldali
- d. Vezérelhetőség: duplex gyűjtővezérlésű, mindenki által és jogosító eszközzel vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 11 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

2 db. 6.95 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 05-GE-FV-B1, 05-GE-FV-B2
- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejárati szám: 2/2 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: duplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 9,0 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: gépház nélküli

6. Fővám téren

1 db. 31,7 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 06-FO-FV-A1
- b. Teherbírás: 2150 kg / 28 személy
- c. Bejárati szám: 5/5 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: szimplex gyűjtővezérlésű, mindenki által és jogosító eszközzel vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 25 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

7. Kálvin téren

2 db. 3,84 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

Vasúti Hatósági Főosztály
Vasútgépészeti Osztály

H-1066 Budapest, Teréz körút 62. Levélcím: 1387 Budapest 62. Pf. 30.
Telefon: +36 1 474 1730 Fax: +815 9634 Internet: www.hu

- a. Jelölés: 07-KA-FV-A1, 07-KA-FV-A2
- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejárati szám: 2/2 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: duplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 9 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: gépház nélküli

2 db. 17,41 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 07-KA-FV-B1, 07-KA-FV-B2
- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejárati szám: 3/3 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: duplex gyűjtővezérlésű, mindenki által és jogosító eszközzel vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 11 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

8. Rákóczi téren

1 db. 21,56 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 08-RA-FV-A1
- b. Teherbírás: 1000 kg / 13 személy
- c. Bejárati szám: 2/2 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: szimplex gyűjtővezérlésű, mindenki által vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 8,2 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

1 db. 21,56 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 08-RA-FV-A2
- b. Teherbírás: 1000 kg / 13 személy
- c. Bejárati szám: 5/6 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: szimplex gyűjtővezérlésű, mindenki által és jogosító eszközzel vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 8,2 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

9. Népszínház utcán

2 db. 19,04 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 09-NE-FV-A1, 09-NE-FV-A2
- b. Teherbírás: 1350 kg / 18 személy
- c. Bejárati szám: 5/5 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: duplex gyűjtővezérlésű, mindenki által és jogosító eszközzel vezérelhető

- e. Teljesítményigény: 11 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

10. Keleti pályaudvaron

2 db. 12,42 m emelési magasságú, 1 m/s névleges sebességű személyfelvonó

- a. Jelölés: 10-KE-FV-A1, 10-KE-FV-A2
- b. Teherbírás: 1000 kg / 13 személy
- c. Bejárat szám: 4/5 állomás/átellenes
- d. Vezérelhetőség: szimplex gyűjtővezérlésű, mindenki által és jogosító eszközzel vezérelhető
- e. Teljesítményigény: 8,2 kW
- f. Üzem: villamos
- g. Gépház: alsó oldalsó gépház

Engedélyezési feltételek

1. Az engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek az engedélyest illetik, illetve terhelik.
2. **Jelen engedély a jogerőre emelkedésétől számított 1 évig hatályos.**
3. Az elvi építési keretengedély építési tevékenység végzésére nem jogosít.
4. Az engedély a határozat számával záradékolt tervekkel és a csatolt mellékletekkel együtt érvényes.
5. Az építési engedélyezési eljárása során be kell nyújtani a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrkörl szóló 113/1998. (VI.10.) Korm. rendeletben illetve mellékletében előírt engedélyezési dokumentációt.
6. A dokumentáció feleljen meg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben - a továbbiakban: Étv. - előírt, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról, továbbá a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, továbbá az általános érvényű szakmai és jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
7. A felvonók és a biztonsági berendezések megfelelőségét a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendeletben előírtak szerint igazolni kell.
8. Az érintett **szakhatóságok állásfoglalásaiban** az alábbi feltételeket írták elő:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2010. év március 2-án kelt 2532/2010/MU számú szakhatósági állásfoglalásában az összevont építési engedély megadásához műszaki biztonsági szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

- a) Létesítmények tervezésekor, engedélyezésekor építések a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásain kívül a 260/2006. (XII.21.) Korm. rendeletben előírt műszaki biztonsági engedélyezési eljárások lefolytatását kell a Hatóságtól kérelmezni.

Vasúti Hatósági Főosztály
Vasútgépészeti Osztály

H-1066 Budapest, Teréz körút 62. Levélcím: 1387 Budapest 62. Pf. 30.
Telefon: +36 1 474 1730 Fax: +815 9634 Internet: www.hu

- b) Építtető, vagy megbízottja 30 nappal a használatbavételi eljárás megkezdése előtt a villamos kivitelezési és gépészeti tervdokumentáció birtokában Hatóságunkat keresse meg. Ennek elmulasztása esetén a használati engedély nem adható ki.

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2010. év június hó 02. napján kelt, M4/10-32/2010. számú szakhatósági állásfoglalásában az összevont építésügyi hatósági engedélyének megadásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A kivitelezés során alkalmazott építési termékek (liftajtó, tűzgátló üveg, tűzgátló bevonat, stb.) tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratait a használatbavételig be kell mutatni.
2. A fémszerkezetek tűállósági határértékét növelő bevonatok vastagságát, roncsolásmentes méréssel kell igazolni. A mérés folyamatát, valamint eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet a használatbavétel során kell bemutatni.
3. A Rákóczi téri állomás P+3 szintjén, a lift nem nyílhat a túlnyomásos lépcsőház légterébe.
4. A Kelenföldi pu., Bocskai út, Móricz Zs. krt., Kálvin tér, Népszínház u. és Keleti pu. állomások területein, a lift aknafal tartószerkezetének EI 60 követelményt kell teljesíteni.

ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete a 2010. év május hó 25. napján kelt, 4143-11/2010. számú szakhatósági állásfoglalásában az összevont építésügyi hatósági engedélyének megadásához az alábbi feltétellel járult hozzá:

Amennyiben a felvonó berendezés hulladék szállítására is alkalmazott eszköz, a közönség szakaszokat (padozat, falazat) lemosást és fertőtlenítést lehetővé tevő burkolattal kell ellátni.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély érvényességi idejének meghosszabbítását a lejárat előtt legalább 30 nappal hatóságomtól kérheti.

Az Ügyfél által viselendő illetéket, személyfelvonónként 15.000.- Ft-ot, összesen 480.000.- Ft-ot az Ügyfél illetékbélyeg formájában leróta.

Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 10 munkanapon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Vasúti Hatósági Főosztályánál (1062 Budapest, Teréz krt. 62), – de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához címzetten – lehet előterjeszteni. A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala dönt.

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezés illetéke az, illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény XV. Fejezet 2. pontja alapján berendezésenként 30.000.- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

I N D O K O L Á S

Az Engedélyes megbízottja, a Metrószervíz Kft. (1097 Budapest, Határ u. 50/a.) 2010. február 22-én a Budapest, M4 metróvonal I. szakasz Kelenföldi pu., Tétényi út, Bocskai út, Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi tér, Népszínház u. és Kele-

ti pu. állomások felvonó berendezéseinek összevont építésügyi hatósági eljárás iránti, a tárgyban kérelmet terjesztett elő Hatóságomnál.

A tárgyi létesítmény engedélyezésében érintett szakhatóságokat a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

A személyfelvonók építési engedélyezési eljárása során benyújtandó dokumentációt a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI.10.) Korm. rendelet írja elő.

Az Étv. és az építésügyi hatósági eljárásokról, továbbá a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet határozza meg az engedélyezés során benyújtandó dokumentáció tartalmát.

A felvonók és a biztonsági berendezések megfelelőségét a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendeletben előírtak szerint igazolni kell.

Az érintett szakhatóságok állásfoglalásukat az alábbiak szerint indokolták:

Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság 2532/2010/MU számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A benyújtott iratok, dokumentumok, mellékletek alapján megállapítottam, hogy a szakhatósági hozzájárulás a rendelkező részben tett kikötéseimmel megadható. Állásfoglalásomat a 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján adom ki. Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal élni a 2004. évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdése alapján csak az engedélyező hatóság részéről hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet.

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság. M4/10-32/2010. számú állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

- Ad. 1. Az 1996. évi XXXI. évi törvény 13. § (1) bekezdése alapján, forgalomba hozni, beépíteni, használni és készenlétben tartani csak megfelelőségi igazolással rendelkező építési terméket, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező tűzoltó-technikai terméket, tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést lehet.
- Ad. 2. A rendeltetésszerű és tűzvédelmi szempontból biztonságos használatra való alkalmasság megállapítása, továbbá a tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében szükséges a jegyzőkönyv bemutatása.
- Ad. 3. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett OTSZ 5. rész I/9. fejezet 4.1. alapján, amely kimondja, hogy a füstmentes lépcsőház légteréhez csak az előtér és a biztonsági felvonó aknája csatlakozhat.
- Ad. 4. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett OTSZ 5. rész I/4. fejezet 4.14.1. pontja és az MSZ 9113 2.1.3. pontja alapján, az akna határolófal legalább 60 perc tűzállóságú legyen, ezért a határolófal tartószerkezetének is legalább 60 perces tűzállóságot kell teljesítenie.

Vasúti Hatósági Főosztály
Vasútgépészeti Osztály

H-1066 Budapest, Teréz körút 62. Levélcím: 1387 Budapest 62. Pf. 30.
Telefon: +36 1 474 1730 Fax: +815 9634 Internet: www.hu

Hatóságom hatáskörét a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. § és a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés határozza meg. Területi illetékességemet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet határozza meg.

ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete a 4143-11/2010. számú állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A Nemzeti Közlekedési Hatóság KU/VF/NS/A/122261/2010. számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásunkat kérte a Bp. DBR 4-es metróvonal I. szakasz állomásain létesítendő felvonó berendezéseinek építésügyi eljárásában. Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete 4143-46/2010. számú végzésében a dokumentáció zajvédelmi tárgyú kiegészítésére és a 1/2009. (I.30.) EüM rendelet alapján előírt igazgatási szolgáltatási díj befizetésére szólította fel a kérelmező METRÓSZERVÍZ Kft-t. A kérelmező a hiánypótlási felhívásnak eleget tett. A benyújtott dokumentációt áttanulmányoztam és megállapítottam, hogy a benyújtott adatok alapján a terv szerint zárt építményben elhelyezett felvonógépészet üzemeltetésétől nem várható jelentős zajterhelés a környezetben a védendő homlokzatoknál. A rendelkező részben tett kikötésemet a közegészségügyi veszély elhárítása érdekében tettem meg.

Állásfoglalásomat a 89/2007. (IV.26.) Kormány rendelet és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/200. (XII.28.) Kormányrendeletben biztosított jogköröm alapján adtam meg.

A kérelem mellékleteit megvizsgáltam és megállapítottam:

- a kérelem és mellékletei megfelelnek a jogszabályban foglalt feltételeknek,
- az Étv. és a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI.10.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak,

A fentiek alapján az elvi építési keretengedély kiadásának feltételei fennállnak.

Döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - a továbbiakban Ket. - 29. § (1); 71. § (1); 102. §(1) bekezdése, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 4/A. §. (7) és (8) bekezdése, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény – a továbbiakban: Vtv. - 10. §. (1) bekezdése és 80. §. (4) bekezdése, továbbá felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI.10.) Korm. rendelet 1.§. (1) bekezdés alapján hoztam meg.

Az eljárási illetéket az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény XV. Fejezete határozza meg.

A fellebbezésre a Ket. 98. §-a ad lehetőséget.

A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar- Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sorában meghatározott hatásköröm alapján, és illetékességi területemen jártam el.

A fellebbezés illetéke az, illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény XV. Fejezet 2. pontja alapján került megállapításra.

Az engedély alapjául szolgáló, a határozat számával záradékolt terveket a jelzett címzetteknek a határozathoz mellékelve megküldöm.

Budapest, 2010. június 04.

Bíró József igazgató nevében és megbízásából:

Kozma Tibor s.k.
osztályvezető

A határozatot tértivevénnyel kapják:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság | 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1. |
| 2. Metrószervíz Kft. | 1097 Budapest Határ út 50/A. |
| 3. Swietelsky Magyarország Kft. | 1113 Budapest Fehérvári út 44. |
| 4. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság | 1081 Budapest Dologház u. 1-3. |
| 5. ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete | 1138 Budapest Váci út 174. |
| 6. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 1535 Budapest Pf., 919. |
| 7. BKV Zrt. Műszaki Üzemeltetési Igazgatóság | 1072 Budapest Akácfa u. 15. |
| 8. EUROMETRÓ Projektvezetési Tanácsadó Kft | 1143 Budapest Zászlós u. 18. |
| 9. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Közlekedési Ügyosztály | 1052 Budapest Városház u. 9-11. |
| 10. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 1082 Budapest Baross u. 63-67. |
| 11. Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala | 1113 Budapest Bocskai út 39-41. |
| 12. Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 1051 Budapest V., Erzsébet tér 4. |
| 13. Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 1092 Budapest Bakáts tér 14. |

A kiadmány hitelül:

(frákka)

2010. június 11.



Vasúti Hatósági Főosztály
Vasútgépészeti Osztály

H-1066 Budapest, Teréz körút 62. Levélcím: 1387 Budapest 62. Pf. 30.
Telefon: +36 1 474 1730 Fax: +815 9634 Internet: www.hu