



1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

DBR Metro
Kreatív szám: 4307/77/2013.

Érkezett: 2014 MÁRC 11.

Melléklet: Ügyintéző: Elözmény: Iktatószám: UVH/VF/30/77/2014.
4307/2013



Ütügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Tartozik az UVH/VF/4579/2013, UVH/VF/30/2014. számú ügyirathoz

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A budapesti 4-es számú metróvonal vasúti létesítményeinek a Nemzeti Közlekedési Hatóság Ütügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62.; továbbiakban: **ÚVH Hivatal**) folyamatban lévő használatbavételi engedélyezési eljárása során 2014. március 11-én megtartott **Kelenföldi pályaudvar** metróállomás hiányosságok visszaellenőrzésének helyszíni szemléjéről, az **M4 Metró Járműtelep** hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

1. Az ÚVH Hivatal részéről:

Magyar Gábor a helyszíni szemle vezetője,
Tóth László,
Varga Ildikó,
Gulyás Sándor,
Némethné dr. Vidovszky Ágnes,
Lantos Gyula,
Leél-Össy Ádám,
Lang Rudolf,
Kasovitz Artur,
Gubacsi László,
Németh Imre,
Lengyel György

2. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **BKV Zrt.**)

Ambrus Zoltán,
Pernyész Zoltán,
Krucsó László

3. DBR Metro Projektigazgatóság (a továbbiakban: **DBR MPI**)

Nagy Zsolt,
Surányi István,
Klinda László,
dr. Fehérvári Sándor,
Rékai József,
Nagy Attila,

VASÚTI FŐOSZTÁLY

Kerekes Károly,
Buzeskó Ferenc

4. BKK Közút Zrt. M4 Projekt Igazgatóság

Radnay Tibor,
Radnai Gábor,
Kóczán László,
Szőke Gábor,
Tamási Károly,
Tar György,
Jusztin László,
Zelenyánszky György,
Zsitva Kristóf,
Dobos Ferenc,
Tory Imre

5. BKK KKKD UHMO

Soós Gábor

6. Swietelsky Magyarország Kft.

Kovács Miklós,
Áprily Krisztián,
Zombori Attila

7. Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Balassa-Libárdi Livia,
Deák Franciska

8. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Takács Etelka

Tárgy: A budapesti 4-es számú metróvonal Kelenföldi pályaudvar metróállomás (Peron-1, Peron, Peron+1 szintek), 2014. január 28-án UVH/VF/0093/24/2014. számon kiadott, 2014. február 25-én jogerőssé vált használatbavételi engedélyben (továbbiakban: Engedély) rögzített, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák pótlásának / elhárításának visszaellenőrzése.

Eljárás:

A megjelentek a helyszíni szemle tárgyát képező létesítmények területét bejárták, azt megsemmisítették, az üzemi létesítményeket megtekintették, ellenőrző méréseket végeztek, a gépészeti berendezések működését ellenőrizték, észrevételeiket rögzítették.

Ennek során a következőket állapították meg:

A 2014. január 14-én megtartott hatósági helyszíni szemlén az alábbi, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák kerültek feltételként rögzítésre az Engedélyben:

Üzemi területek világítási berendezéseire vonatkozóan:

- A helyiségek hiányzó megvilágítás mérését pótlólag el kell készíteni és az **ÚVH Hivatal**hoz be kell nyújtani. Határidő: 2014. február 15.

A megvilágítás mérését az **ÚVH Hivatal**hoz részben benyújtották. Az „500”-as helyiségek megvilágítás mérési jegyzőkönyvei továbbra is hiányoznak. A mérési eredményeket tartalmazó jegyzőkönyvet 2014.március 25-ig be kell mutatni az ÚVH Hivatalnak.

- A benyújtott „M4 Kelenföld pu. állomás előzetes elektromos hibalista felvételi bejárás: Hiba visszaellenőrzés: 2013.12.19.” c. anyag szerinti még fennálló hiányosságokat meg kell szüntetni.

A hiányosságok részben megszüntetésre kerültek, a fennálló hiányosságokat a helyszíni szemlén átadott M4 Kelenföld pu. állomás elektromos hibalista: hiba visszaellenőrzés 2014.03.06. című irat tartalmazza. A hiányosságokat meg kell szüntetni és legkésőbb 2014. március 25-ig az ÚVH Hivatalnak be kell jelenteni.

- A mozgólépcsőn zavaró világítási effektusokat meg kell szüntetni, az utasforgalmi területek és peronok világításának használatbavételekor fogja az **ÚVH Hivatal** ellenőrizni.

A zavaró világítási effektusokat megszüntették.

- 226-os helyiségben villamos szekrény feliratok hiányoznak, pótolni kell.

A hiányzó feliratokat pótolták.

- 229 sz. helyiségből nyíló helyiségben a lámpatest hiányzik, vezeték lóg, pótolni kell. Az ajtó EPH vezetéke leszakadva, javítani kell.

A lámpatestet pótolták, az ajtó EPH vezetékét kijavították.

Felvonókra vonatkozóan:

- Az A1 felvonó segélyhívó gombja a 2. (beszéd alatti) gombnyomásra is hangjelzést ad, meg kell szüntetni.

A segélyhívó gomb megfelelően működik.

- Az A2 felvonó segélyhívója nem működik, javítani kell.

A felvonó segélyhívóját megjavították, megfelelően működik.

- Mindkét felvonónál a segélyhívó kezelése bonyolult, egyszerűsíteni kell (célszerű lenne a segélyhívó gomb lenyomása (jelzés + hangjelzés) után, a beszélgetés alatti, gombnyomás nélküli oda-vissza kommunikációt biztosítani).

A segélyhívó megfelelően működik.

- Mindkét felvonónál hiányzik a felvonó külső, jól látható, tartós megjelölése (A1, A2), pótolni kell.

A felvonó külső megjelölését pótolták, megfelelő.

Mozgólépcsőkre vonatkozóan:

- A metró peronról az aluljáróba vezető mozgólépcsők a forgalmi irodából nem működtethetők és nem azonosíthatók, javítani/pótolni kell.

A mozgólépcsők forgalmi irodából megfelelően működtethetők és azonosíthatók.

A szemle vezetőjének megállapításai:

- A BKV Zrt. DBR Metró Projektigazgatóság 53-4218/123/2013. számon, 2014. március 11-én a helyszíni szemlén átadta. az **ÚVH Hivatalnak** a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2014. január 28-án kelt, UVH/VF/0093/24/2014. számú „Budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar metróállomás és kapcsolódó üzemi létesítményei használatbavételi engedélyében” felsorolt hibák kijavításának igazolását.
- A még fennálló további hiányosságok:
 - A 242/2 helyiségben a csatlakozó szekrény tömszelencéjének tömítéséről gondoskodni kell (sziloplaszt kitöltés).
 - A NVF1 (valamint a többi elosztónál is) a fenéklemezt pótolni kell.
 - 248/1 számú helyiségben elosztó fedelek hiányoznak.
 - A 216. sz. helyiségben az öltözőszekrény másik oldalra került, EPH bekötését pótolni kell.
 - 419. ajtó EPH bekötése leszakadva.
 - A kábelalagútban egy helyen a kábeltálca élvédő hiányzott, valamint ugyan azon a helyen az EPH kötés hiányzik.
- Az FKI ellenőrzésről és annak eredményéről az **ÚVH Hivatal** hivatalos értesítést a szemle lezárásáig nem kapott.
- A jegykezelő automaták és utas tájékoztatók még nem kerültek elhelyezésre, ezért az elektromos ellátásukhoz szükséges kábelek a padlóból kiállnak.
- A vágánytér melletti falban a dilatációk mentén ázás-nyomok láthatók
- Egyéb az utasforgalom megkezdhetőségét megakadályozó feltétel vagy hiányosság a szemlén nem került az ÚVH Hivatal látókörébe.
- A BKV Zrt. Vasút Üzemeltetési Igazgatóság Metró Üzemigazgatóság 2014. február 4-én kelt, 247/38-2/2014/234. számú üzemeltetői nyilatkozata:

„A BKV Zrt. a jegykezelő automaták, továbbá a Citylight Posterek leendő helyein a balesetveszélyes kábelkivezetéseket az utasforgalmi próbaüzem megkezdéséig a berendezések telepítésével vagy egyéb biztonságos módon, a vonal teljes hosszán meg fogja szüntetni.”

- Az állomáson történő utasforgalom megkezdhetőségéről az **ÚVH Hivatal** a 4-es metró vasúti infrastruktúra használatbavételi engedélyezési eljárásában dönt.

Készült kettő eredeti példányban.

Kmf.



The image shows several handwritten signatures and stamps. On the left, there are several signatures, some with names like 'Kovács', 'N. L.', and 'S. L.'. In the center, there is a stamp that says 'Kmf.' and a signature. On the right, there is a signature and a large, stylized signature that looks like 'Kovács'.

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2014. március 11-én

Budapesti 4-es számú metróvonal Alagút, vonali létesítmények vasúti pálya és technológia használatbavételi engedélyezési eljárása, Kelenföldi pályaudvari metróállomás hiányosságok visszaellenőrzése, helyszíni szemle.

Képviselet cég	név (olvashatóan)	aláírás	telefonszám	e-mail
NKH ÚVHH Vasúti Főosztály	Magyar Gábor		06-1-474-1780	Magyar.Gabor@nkh.gov.hu
	Tóth László		06-1-474-1734	Toth.Laszlo2@nkh.gov.hu
	Gulyás Sándor		06-1-477-1521	gulyas.sandor@nkh.gov.hu
	Némethné dr. Vidovszky Ágnes		06-1-474-1741	Nemethnedr.Vidovszky.Agnes@nkh.gov.hu
	Varga Ildikó		06-1-474-1719	varga.ildiko@nkh.gov.hu
	Lantos Gyula		06-1-474-1727	lantos.gyula@nkh.gov.hu
	Leél-Óssy Ádám		06-1-474-1719	Leel-Ossy.Adam@nkh.gov.hu
	Kasovitz Artur		06-1-474-1708	Kasovitz.Artur@nkh.gov.hu
	Lang Rudolf		06-1-474-1799	lang.rudolf@nkh.gov.hu
	Németh Imre		06-1-474-1706	nemeth.imre@nkh.gov.hu
	Gubacsi László		06-1-474-1708	Gubacsi.Laszlo@nkh.gov.hu
DBR	Radnai Gábor		20/261-2654	radnai.gabor@metronk.hu
DBR	ÉRKAI JÓSEF		20/9418-934	ercai.j@metronk.hu
BKK közüti	RAÓVAY TIBOR		20/9418-933	tibor.raojoy@bkk-kozut.hu
DBR	KWINDA LÁNYÓ		20/919-913	kwindalanyo@metronk.hu
BKV - DBR	SURANYI ISTVÁN		20/499-8372	suranyi@bkv.hu
BKV Zrt -	Audonuz Zoltán		30/485-5162	palivlaszgy@bkv.hu
svetitsky Magyarországi Kőrán Miklós			30/407-3472	kovacs.miklos@svetitsky.hu
Wkk-közút	Kőrán Miklós			lauri.koran@kkkkozut.hu
BKKH MMBH	Balassa Liborné		458 5801	balassa.l@kkk.hu
BKKH MMBH	DEAK FRANKISKA		458 5260	deakfrankiska@kkk.hu
BKK közüti	SZSWE GÁBOR		30 9477115	GABOR.SZSWE@BKK-KOZUT.HU
BKK közüti UHMO	Sós Gábor		30/774-0337	gabor.sos@bkk.hu
BKV Zrt MGL	Pernye Zoltán		20/560-1470	pernyezoltan@bkv.hu
DBR	NAGY ATTILA		20/499-8368	nagy.a@bkv.hu
Bkk közüti	Tanács Károly		20/5289-690	karolytanacs@bkk-kozut.hu
BKV Zrt	Kőrán Miklós		20/499-8125	lauri.koran@bkv.hu

Készült: 2014. március 11-én

Budapesti 4-es számú metróvonal Alagút, vonali létesítmények vasúti pálya és technológia használatbavételi engedélyezési eljárása, Kelenföldi pályaudvari metróállomás hiányosságok visszaellenőrzése, helyszíni szemle.

Képviselet cég	név (olvashatóan)	aláírás	telefonszám	e-mail
BKK-Közút	Tar György	[Signature]	06/30/212-0756	gyorgy.tar@bkk-kozut.hu
Swickelsky No. Kft.	Zombori Anikó	[Signature]	06/30/212 5331	zombi.anika@swickelsky.hu
DBR	BUDÉSKÓ FERENC	[Signature]	06 20 9725188	budeskof@metro4.hu
BKK-Közút	Kurucz Károly	[Signature]	06/20 4804907	kristof.zsitva@bkk-kozut.hu
DBR	KEREKES KÁROLY	[Signature]	20/55 65147	kerekkes.karoly@metro4.hu
BKK-Közút	ZELENY ANKÓ	[Signature]	30/942-65	ZELENY ANKÓ
DBR	TAKÁCS ETÉK	[Signature]	703149574	koreg@kur.mts.hu
DBR	NAGY ZSOLT	[Signature]	20/554-32-35	nagy.zsolt@metro4.hu
SWICKELSKY NO. KFT.	ANKÓ ZOMBORI	[Signature]	20/48-7274	ankozombori@swickelsky.hu
Swickelsky BKK Közút	JUSTIÁN LÁSZLÓ	[Signature]	30/5000-103	laszlo.justi@swickelsky.hu
DBR	DR. FEHÉRVÁRI S.	[Signature]	20/919 2752	fehervari.sandor@metro4.hu
BKK-Közút	DOBOS FERENC	[Signature]	70/818-8067	ferenc.dobos@bkk-kozut.hu
- " -	ZSITVA KRISTÓF	[Signature]	21/425435	kristof.zsitva@bkk-kozut.hu
- " -	TÖRÖGLÉNYI	[Signature]	30/6802-582	toroglenyi@bkk-kozut.hu