

Iktatószám: UVH/VF/30/16/2014.

Tartozik az UVH/VF/4579/2013, UVH/VF/30/2014. számú ügyirathoz

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** A budapesti 4-es számú metróvonal vasúti létesítményeinek a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62.; továbbiakban: **ÚVH Hivatal**) folyamatban lévő használatbavételi engedélyezési eljárása során 2014. február 5-én megtartott **Bocskai út (Újbuda-központ)** metróállomás hiányosságok visszaellenőrzésének helyszíni szemléről, az **ÚVH Hivatal** hivatalos helyiségében.

### Jelen vannak:

#### 1. Az ÚVH Hivatal részéről:

Magyar Gábor, a szemle vezetője,  
Lantos Gyula,  
Leél-Össy Ádám,  
Némethné dr. Vidovszky Ágnes,  
Lang Rudolf,  
Németh Imre,  
Gubacsi László

#### 2. BKV Zrt.

Katona Kornél,  
Pernyész Zoltán,  
Kun Miklós,  
Kercsó István,  
Krucsó László

#### 3. BKV Zrt. DBR MPI

Sóvári Péter,  
dr. Fehérvári Sándor,  
Surányi István,  
Klinda László

#### 4. BKK Közút Zrt. M4 Projekt Igazgatóság

Teleki Zsolt,  
Viszoczky Rezső,  
Tamási Károly

---

VASÚTI FŐOSZTÁLY

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

**5. Swietelsky Magyarország Kft.**

Székely Klára,  
Kovács Miklós

**6. Siemens**

Babos Tivadar

**7. Magyar Telekom**

Lakatos Zoltán

**Tárgy:** A budapesti 4-es számú metróvonal Bocskai út (Újbuda-központ) metróállomás, 2013. november 7-én UVH/VF/3394/50/2013. számon kiadott, 2013. december 4-én jogerőssé vált használatbavételi engedélyben (továbbiakban: Engedély) rögzített, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák pótlásának / elhárításának visszaellenőrzése.

**Eljárás:**

A megjelentek a helyszíni szemle tárgyát képező létesítmények területét bejárták, azt megszemlélték, az üzemi létesítményeket megtekintették, ellenőrző méréseket végeztek, a gépészeti berendezések működését ellenőrizték, észrevételeiket rögzítették.

Ennek során a következőket állapították meg:

A 2013. október 30-án megtartott hatósági helyszíni szemlén az alábbi, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák kerültek feltételként rögzítésre az Engedélyben:

Üzemi területek világítási berendezéseire vonatkozóan:

- A kérelemmel illetve hiánypótlással benyújtott Co-07 Bocskai úti állomás - Elektromos hiba lista 2013.10.09." című irat szerinti illetve a „Bocskai állomás villamos szakági hibalista – 2013.10.25.” irat szerinti még fennálló hiányosságokat meg kell szüntetni.

A hiányosságok megszüntetésre kerültek.

- A működésképtelen fényforrások cseréjéről gondoskodni kell. Különösen ügyelni kell a biztonsági világítás fényforrásainak működőképességére.

A működésképtelen fényforrások cseréje megtörtént.

Felvonókra vonatkozóan:

- A felvonók kezelőgombjainak feliratozását pótolni kell.

Pótlásuk megtörtént, megfelelőek.

- Az utastájékoztató kijelzőinek információit egyértelművé kell tenni, a nem működő kijelzőket javítani kell.



A kijelző javítása megtörtént, megfelelő.

- Az A1 jelű felvonó mennyezeti világítótestét javítani kell.

A mennyezeti világítótest javítása megtörtént, megfelelő.

- Az A1 jelű felvonó mentési próbája során nem megfelelően működő kabin ajtók működését javítani kell.

A kabin ajtók működése megfelelő.

- Az A2 jelű felvonónál a peronszinti kapu felső éleinél lévő rögzítőcsavar hiányokat pótolni kell.

A rögzítőcsavarokat pótolták, megfelelőek.

- Az A2 jelű felvonó aknaajtaja belső tetején lévő kőzetgyapotot el kell távolítani.

A kőzetgyapot eltávolításra került.

- A 419-es lift-vezérlő helyiségben lévő jelöléseket időtállóra kell cserélni (kapcsolók címkéi).

A jelöléseket kicserélték, megfelelőek.

#### Mozgólépcsőkre vonatkozóan:

- A mozgólépcsőknél az utastájékoztató feliratokat pótolni kell.

Az utastájékoztató feliratok kihelyezésre kerültek, megfelelőek.

- A 409-es és a 422-es mozgólépcső-vezérlő helyiségek kapcsolószekrényeinek jelölését időtállóra kell cserélni (számozás 1-4-ig).

A kapcsolószekrények jelölése megfelelő.

#### További ellenőrzések az állomási létesítmény területén:

##### **A szemle vezetőjének megállapításai:**

- Az Engedélyben felsorolt hibák / hiányosságok megszüntetését / elhárítását a **BKV Zrt.** bejelentette.
- A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 501-3/2014/HAT. számú, 2014. február 4-én kelt levelében tájékoztatott, hogy a Bocskai úti (Újbuda-központ) mély-állomás az Engedély érvényességének feltételeként rögzített tűzvédelmi szakhatósági feltételek visszaellenőrzését 2014. január 31-én tartott helyszíni szemlén elvégezte, a tűzvédelmi szakhatósági feltételek teljesültek.
- Az aluljáró szinti jegykezelő automaták és utas tájékoztatók még nem kerültek elhelyezésre, ezért az elektromos ellátásukhoz szükséges kábelek a falból illetve padlóból kiállnak. A padlóból kiálló kábelek egy része eldobozolásra került. Egyéb





## JELENLÉTI ÍV

Készült: 2014. február 5-én

**Budapesti 4-es számú metróvonal Alagút, vonali létesítmények vasúti pálya és technológia használatbavételi engedélyezési eljárása, Bocskai úti (Újbuda-központ) metróállomás hiányosságok visszaellenőrzése, helyszíni szemle.**

Képviselet cég	név (olvashatóan)	alíráás	telefonszám	e-mail
NKH ÜVHH Vasúti Főosztály	Magyar Gábor		06-1-474-1780	Magyar.Gabor@nkh.gov.hu
	Tóth László		06-1-474-1734	Toth.Laszlo2@nkh.gov.hu
	Némethné dr. Vidovszky Ágnes		06-1-474-1741	Nemethnedr.Vidovszky.Agnes@nkh.gov.hu
	Lantos Gyula		06-1-474-1727	lantos.gyula@nkh.gov.hu
	Leél-Össy Ádám		06-1-474-1719	Leel-Ossy.Adam@nkh.gov.hu
	Lang Rudolf		06-1-474-1799	lang.rudolf@nkh.gov.hu
	Németh Imre		06-1-474-1706	nemeth.imre@nkh.gov.hu
	Gubacsi László		06-1-474-1708	Gubacsi.Laszlo@nkh.gov.hu
DBR MPI	Sóvári Péter		06-20-217-8087	Sovari.Peter@nkh.gov.hu
BKV - DBR	Szirányi István		20/499-8372	sziranyi@bkv.hu
BKK-közút Zrt.	Teleki Zoltán		70/390-8384	zoltan.teleki@bkk-kozut.hu
DBR	Kéjda László		20/9191913	kejda.laszlo@metrolab.hu
BKK-közút Zrt.	Vismay R		20/344972	vismay.vismay@bkk-kozut.hu
- II -	Tamás R.		20/9289690	tamas@bkk-kozut.hu
BKK-közút Zrt.	Kócska László		20/277-1791	kocskal@bkk.hu
BKV Mgt R	Petmes Zoltán		20/560-1470	petmesz@bkk.hu
SIEMENS	Babos Tibor		30/35-13282	tibor.babos@siemens.com
DKV Zrt.	Kovács László		20/4998124	kovacs.laszlo@dkv.hu
MAGYAR TELEKOM	LAKATOS ZOLTÁN		30/541 04 42	lakatos.zoltan@t-systems.hu
BKV DBR	de Fehérvári Sándor		20/919 2732	de.fehervari.sandor@nkh.gov.hu
Értékelő Kft.	Szűcs Klára		30/3240541	szucs.klara@szucsinfo.hu
KOVÁCS MIKLÓS	BKV Zrt. Pte		20/4998124	kovacs.miklos@bkk.hu
Kovács Miklós	szűcs klára Kft.		30/407-2476	kovacs.miklos@szucsinfo.hu
BKV Zrt.	VERCSEI ISTVÁN		20/516-5988	vercsei@bkk.hu