

Iktatószám: UVH/VF/30/38/2014.

Tartozik az UVH/VF/4579/2013, UVH/VF/30/2014. számú ügyirathoz

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A budapesti 4-es számú metróvonal vasúti létesítményeinek a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62.; továbbiakban: **ÚVH Hivatal**) folyamatban lévő használatbavételi engedélyezési eljárása során 2014. február 18-án megtartott **Népszínház utcai (II. János Pál pápa téri) metróállomás** hiányosságok visszaellenőrzésének helyszíni szemléről, az **ÚVH Hivatal** hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

1. Az ÚVH Hivatal részéről:

Magyar Gábor, a szemle vezetője,
Varga Ildikó,
Lantos Gyula,
Leél-Össy Ádám,
Garamszegi Géza,
Gulyás Sándor,
Némethné dr. Vidovszky Ágnes,
Kasovitz Artúr,
Lang Rudolf,
Németh Imre,
Gubacsi László,
Sebestyén Dániel

2. BKV Zrt.

Ambrus Zoltán,
Cselle Miklós,
Krucsó László,
Lehota László,
Barna Attila,
Fésűs László

3. BKV Zrt. DBR MPI

Kerekes Károly,
Rékai József,
dr. Fehérvári Sándor,
Radnai Gábor,

VASÚTI FŐOSZTÁLY



Klinda László,
Hausenblasz Gábor,
Nagy Attila,
Surányi István

4. BKK Közút Zrt. M4 Projekt Igazgatóság

Horváth Vilmos,
Dobos Ferenc,
Husz Elemér,
Tamási Károly,
Heisz Ferenc,
Tar György,
Teleki Zsolt

5. Swietelsky Magyarország Kft.

Markovits Zoltán,
Várfalvi János,
Mészáros Csaba,
Horváth Péter,
Áprily Krisztián,
Regőczy Ágnes,
Horváth Ferenc

6. Siemens

Rudas Bálint

7. Magyar Telekom

Lakatos Zoltán

8. Metrószervez Kft.

Kiss Árpád

Tárgy: A budapesti 4-es számú metróvonal Népszínház utcai (II. János Pál pápa téri) metróállomás, 2013. december 19-én UVH/VF/4553/33/2013. számon kiadott, 2014. január 28-án jogerőssé vált használatbavételi engedélyben (továbbiakban: Engedély) rögzített, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák pótlásának / elhárításának visszaellenőrzése.

Eljárás:

A megjelentek a helyszíni szemle tárgyát képező létesítmények területét bejárták, azt megsemmisítették, az üzemi létesítményeket megtekintették, ellenőrző méréseket végeztek, a gépészeti berendezések működését ellenőrizték, észrevételeiket rögzítették.

Ennek során a következőket állapították meg:

A 2013. december 12-én megtartott hatósági helyszíni szemlén az alábbi, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák kerültek feltételként rögzítésre az Engedélyben:

Üzemi területek világítási berendezéseire vonatkozóan:

- A kérelemmel illetve hiánypótlással benyújtott „Hibalista Műszaki átadás - átvétel Népszínház utca Elektromos” megnevezésű irat, valamint a „M4 II. János Pál pápa tér állomás villamos szakági hibalista” 2013.12.12-i irat, továbbá „Hibalista műszaki átadás-átvétel Népszínház utca NKH bejárás dátuma 2013.12.12. elektromos” hibajegyzék szerinti még fennálló hiányosságokat meg kell szüntetni.

A hiányosságok megszüntetésre kerültek.

- A 626-s helyiségben a villamos alelosztó megnevezése, felirata hiányzik, pótolni kell, az L1 fázisjelző nem világított, javítani kell.

A villamos alelosztó megnevezése, felirata kihelyezésre került, az L1 fázisjelző megfelelően működik.

- 505-s helyiségben a 9E2-14 alelosztón az áramköri azonosító feliratok hiányoznak, pótolni kell.

Az áramköri azonosító feliratokat pótolták.

- Az ÁDI (forgalmi ügyelet) helyiségben a „csőtörés” kapcsoló feliratozása megtörtént, de a kapcsoló „ki-be” állapota nincs jelezve, pótolni kell.

A kapcsoló „ki-be” állapota jelezve van, megfelelő.

Felvonókra vonatkozóan:

- A Siemens segélyhívó működése bonyolult, egyszerűsíteni kell (célszerű lenne a segélyhívó gomb lenyomása (jelzés + hangjelzés) után, a beszélgetés alatti, gombnyomás nélküli oda-vissza kommunikációt biztosítani).

A segélyhívó megfelelően működik.

Az A1 jelű felvonónál:

- A segélyhívó gombnyomás alatti hangjelzés rövid, be kell állítani.

A segélyhívó gomb működését beállították, megfelelően működik.

- A beszélgetés alatti gombnyomáskor is hangjelzés van, a második hangjelzést meg kell szüntetni.

A segélyhívó gomb működését beállították, megfelelően működik.

Az A2 jelű felvonónál:

- A beszélgetés alatti gombnyomáskor is hangjelzés van, meg kell szüntetni.

A segélyhívó gomb működését beállították, megfelelően működik.

Mozgólépcsőkre vonatkozóan:

- A peronszintről felmenő mozgólépcsőknél üzemszerű leállításkor a leállítás késleltetés rövid, az utasok egy része rajta marad a mozgólépcsőn, a késleltetés idejét be kell állítani.

A késleltetés időt beállították, megfelelő.

- A B1, B2, A2, és A4 mozgólépcsőknél a felső fordítótérből zakatolás és súrlódás hallatszik, a futópályát be kell állítani.

A mozgólépcsők futása az A4-es kivételével megfelelő, kopogás- és súrlódásmentes.

További ellenőrzések az állomási létesítmény területén:

A szemle vezetőjének megállapításai:

- A BKV Zrt. DBR Metró Projektigazgatóság 53-4183/93/2013. számon, 2014. február 17-én nyújtotta be az **ÚVH Hivatal**hoz a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2013. december 19-én kelt, UVH/VF/4553/33/2013. számú „Budapesti 4-es metróvonal Népszínház utcai (II. János Pál pápa téri) metróállomás és kapcsolódó üzemi létesítményei használatbavételi engedélyében” felsorolt hibák kijavításának igazolását.
- Az FKI ellenőrzésről és annak eredményéről az **ÚVH Hivatal** hivatalos értesítést a szemle lezárásáig nem kapott.
- A B1 és a B4 mozgólépcső fél úton 2 fővel lelassult.
- A B mozgólépcső csoport mindkét oldalán a felmászásgátló hiányzik.
- Az A4-es mozgólépcsőnél a felső fordítótérből kopogás hallatszik.
- A jegykezelő automaták és utas tájékoztatók még nem kerültek elhelyezésre, ezért az elektromos ellátásukhoz szükséges kábelek a falból illetve padlóból kiállnak.
- Egyéb az utasforgalom megkezdhetőségét megakadályozó feltétel vagy hiányosság a szemlén nem került az **ÚVH Hivatal** látókörébe.
- A BKV Zrt. Vasút Üzemeltetési Igazgatóság Metró Üzemigazgatóság 2014. február 4-én kelt, 247/38-2/2014/234. számú üzemeltetői nyilatkozata:

„A BKV Zrt. a jegykezelő automaták, továbbá a Citylight Posterek leendő helyein a balesetveszélyes kábelkivezetéseket az utasforgalmi próbaüzem megkezdéséig a berendezések telepítésével vagy egyéb biztonságos módon, a vonal teljes hosszán meg fogja szüntetni.”

- Az állomáson történő utasforgalom megkezdhetőségéről az **ÚVH Hivatal** a 4-es metró vasúti infrastruktúra használatbavételi engedélyezési eljárásában dönt.

B.A.

10

a

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2014. február 18-án

Budapesti 4-es számú metróvonal Alagút, vonali létesítmények vasúti pálya és technológia használatbavételi engedélyezési eljárása, Fővám téri, Kálvin téri, Rákóczi téri, II. János Pál pápa téri metróállomás hiányosságok visszaellenőrzése, helyszíni szemle.

Képviselet cég	név (olvashatóan)	aláírás	telefonszám	e-mail
NKH ÚVHH Vasúti Főosztály	Magyar Gábor		06-1-474-1780	Magyar.Gabor@nkh.gov.hu
	Tóth László		06-1-474-1734	Toth.Laszlo2@nkh.gov.hu
	Némethné dr. Vidovszky Ágnes		06-1-474-1741	Nemethnedr.Vidovszky.Agnes@nkh.gov.hu
	Varga Ildikó		06-1-474-1719	varga.ildiko@nkh.gov.hu
	Lantos Gyula		06-1-474-1727	lantos.gyula@nkh.gov.hu
	Leél-Ossy Ádám		06-1-474-1719	Leel-Ossy.Adam@nkh.gov.hu
	Lang Rudolf		06-1-474-1799	lang.rudolf@nkh.gov.hu
	Németh Imre		06-1-474-1706	nemeth.imre@nkh.gov.hu
	Gubacsi László		06-1-474-1708	Gubacsi.Laszlo@nkh.gov.hu
NKH ÚVHH VF	Garamszegi Gábor		06-1-477-1522	garamszegi.gabor@nkh.gov.hu
DBL	de Fehervári Sándor		20/919 2752	de.fehervari.sandor@nkh.gov.hu
DBR	REKAI JÓSEF		20/9418-934	reka.j@nkh.gov.hu
DBZ	VARTALVI JÁNOS		20/55 65 147	vartalvi.janos@nkh.gov.hu
DBR	Rodnai Gábor		20/261-2654	rodnai.gabor@nkh.gov.hu
Sziedobay Kft	Martovits Zoltán		30/626 9508	martovits.zoltan@sziedobay.hu
- I -	Vartalvi János		30/687-7514	vartalvi.janos@nkh.gov.hu
- II -	Mészáros Csaba		30/64887 44	meszaros.csaba@nkh.gov.hu
DBR	Köndöcs László		20/5191517	kondocslaszlo@nkh.gov.hu
Bkk-határ	Horváth Vilmos		70/33144 35	vilmos.horvath@bkk.hu
BKK-Központ	DOBOS FERENC		70/318-8062	dobos.ferenc@bkk.hu
DBR	HARCSA LÁSZLÓ		20/405 1686	harcsa.laszlo@nkh.gov.hu
BKV Zrt.	Kocsis László		20/4998125	kocsis.laszlo@bkk.hu
BKV-MGL	Lehotz László		30/214 9376	lehotz.laszlo@bkk.hu
BKV Zrt.	Palinkas Gyula		30/485 5162	palinkas.gyula@bkk.hu
MAGYAR TELEKOM	LAKATOS ZOLTÁN		30/641 0442	lakatos.zoltan@telekom.hu
NKH ÚVHH	SEBESTYÉN DÁNIEL		30/602 2392	sebestyen.daniel@nkh.gov.hu
DBR	NAGY ATTILA		20/499-8368	nagy.attila@nkh.gov.hu
BKV-DBR	SURANYI ISTVÁN		20/499-8372	suranyi@bkk.hu

